KÉTÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023 JÚN 12
Érkeztető szám: KÖ/5067/2023

KÉTÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Érk.:
Szám: KÖ/674-1/2023 2023 JÚN 12. Melléklet: 8 db

BARANYA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
SZIGETVÁRI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Tárgy: Tájékoztatás a nyári betakarítási munkálatokkal kapcsolatos konzultációs lehetőségről

Ügyintéző: Németh Soma tű. fhdgy.
Telefon: +36-73/795-981
E-mail: szigetvar.ho@katved.gov.hu

Tisztelt Jegyző Úr/ Hölgy!

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség (Továbbiakban: Szigetvári KvK) a nyári betakarítási munkákkal összefüggésben a mellékelt - hatályos tűzvédelmi előírásokról, valamint azok jogszerű betartásáról szóló - tájékoztatók megküldésével kívánja segíteni a mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokat. Tájékoztatom továbbá, hogy a gépek, berendezések műszaki állapotával és a betakarítási munkákkal összefüggésben a helyi sajátosságoknak megfelelően a Szigetvári KvK hatósági célellenőrzéseket tarhat, ahol figyelembe kell venni az OTSZ 229. § (1) bekezdésében szereplő, gépek és járművek műszaki ellenőrzésére vonatkozó előírásokat is. A nyári betakarítási munkákkal kapcsolatban a fentieken kívül tűzbiztonsági konzultációs lehetőséget is biztosítunk, melynek időpontját előre kérjük egyeztetni az alábbi telefonszámon, vagy E-mail-en: +73/795-981 / szigetvar.ho@katved.gov.hu
Kérném a megküldött tájékoztató anyagokról az illetékességi területükön - a helyben szokásos módon - mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó vállalkozásokat értesíteni szíveskedjen.

Szigetvár, elektronikus bélyegző szerint

Tisztelettel: **Gál Zsolt tű. ezredes**
tűzoltósági tanácsos
kirendeltségvezető

Terjedelem: 1. old.
Kapja: elosztó szerint – *Hivatali Kapun*

BARANYA VÁRMEGYEI TŰZMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG

Tűzvédelem az aratás idején is

A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyesek is. Arra kellő körültekintéssel kell felkészülni, különösen fontos a betakarítási munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme, az aratásra, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása. Ezeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) tartalmazza.

A szabályok betartása különösen fontos, évente több száz mezőgazdasági tüzet – gabonatábla-tüzet, valamint kazal-, illetve boglyatüzet – kell eloltaniuk a tűzoltóknak országszerte. Baranya vármegyében a statisztikák alapján az utóbbi 5 évben 187 mezőgazdasággal összefüggő tűzeset következett be, melynek összesített kiterjedése meghaladta a 300 hektárt, és összesen 25 mezőgazdasági gépet érintett. Az oltást 397 tűzoltó gépjármű végezte, de így is meghaladta a becsült anyagi kár a 225 millió forintot. Kizárólag mezőgazdasági gépet érintő tűz 11 esetben fordult elő. A 74 bálákat érintő tűzeset során pedig több, mint 16.000 szalmabála égett el.

Az aratás, illetve a mezőgazdasági erő- és munkagépek tűzvédelmi szabályai

A kalászos termény betakarítását a közút és a vasútvonal mentén kell először elvégezni. A learatott kalászos terményt, szalmát a vasútállomástól legalább 100 méter távolságon belül el kell távolítani, és legalább 3 méter széles védősávot kell kialakítani szántással vagy tárcsázással. Gabonatáblán dohányozni még a járművek, erő- és munkagépek vezető fülkéiben is tilos. Az aratás idejére a gabonatáblától legalább 15 méterre éghető anyagtól és növényzettől mentes dohányzóhelyet lehet kijelölni. A dohányzóhelyeken a dohánynemű gyűjtéséhez és eloltásához megfelelő mennyiségű vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.

A kalászos termény betakarítási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban legalább 1 db 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel és szikracsapóval vagy lapáttal is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni. A betakarítási munkák során használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek be kell jelenteni. A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni.

Az üzemelő erő- és munkagép kezelője a munkavégzés megkezdése előtt és annak befejezése után közvetlenül és munkavégzést megszakító szünetekben köteles a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a rárakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani. A tartalék üzem- és kenőanyagot az erő- és munkagéptől, a kazaltól és a gabonatáblától legalább 20 méter távolságra kell elhelyezni éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen. Erő- és munkagépen, gépjárművön olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng használatával jár vagy üzemanyag elfolyásával járhat, betakarítással érintett területen és a rostnövénytároló területén nem végezhető. Munkaszünet idejére az aratógépet, az erőgépet és az egyéb munkagépet a lábon álló kalászos terménytől, a tarlótól, továbbá a kazaltól

H-7630 Pécs, Engel János u. 1. ✉: 7602 Pécs, Pf.: 326

legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen. Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 méter széles szántással vagy tárcsázással kialakított védősávon kívül kell az arató-, erő- és az egyéb munkagépet elhelyezni. Az aratógépet hajlékony földelővezetékkel, akkumulátorát pedig legalább villamosságot nem vezető anyagú védőburkolattal kell ellátni. Az erő- és munkagépet, aratógépet a kezelő üzemeltetés közben nem hagyhatja el, egyéb munkát nem végezhet.

A kazalozást végző erőgép a kazlat csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy az erőgép égésterméke vagy annak elvezető csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen. A kazalozásban részt vevő erőgépet a ráhullott szalmától, szénától rendszeresen, de legalább naponta meg kell tisztítani.

A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai

Magyarországon évtizedek óta végeznek tarlóégetést, amelynek egyik oka a monokultúrás termelés. Ez azt jelenti, hogy a gabonavetést követő évben is gabona kerül ugyanazon táblába, így a növény gombabetegségei fokozottabban megjelennek. A gombabetegségek elleni védekezés jelentős mennyiségű növényvédőszer alkalmazásával jár. Ennek kiváltására alkalmazott olcsóbb módszer a tarlóégetés. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet azonban egyértelműen tiltja a lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetését. Ettől az előírástól azonban jogszabály eltérően is rendelkezhet. A kormányrendelet megsértése esetén a tarlóégetés környezetvédelmi bírsággal sújtható. Az OTSZ alapján, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

Jogszabály által engedélyezett égetés során a tarlóégetés csak a jogszabályban meghatározottak szerint végezhető. A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos. A tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani. Tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni. A tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.

A fenti szabályok azért vannak, hogy meggondolatlanság, felelőtlenség miatt ne vesszen kárba az egész éves mezőgazdasági munka, a termés.

BARANYA VÁRMEGYEI TŰZMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG

Szabadtéri égetéssel kapcsolatos tudnivalók

Tűzgyújtás az erdőben kijelölt tűzrakó helyen

Az erdőgazdálkodók a parkerdők területén turisztikai célból tűzvédelmi szempontból állandó és biztonságos tűzrakó helyet kötelesek kialakítani. A kijelölt tűzrakó helyet az erdőgazdálkodó kötelessége karbantartani, illetve az erdőtűz elleni védelmével kapcsolatos feltételek megteremtéséről gondoskodni. **A kialakított tűzrakó helyen az alábbi szabályok betartásával bárki jogosult tüzet rakni:**

- a tűz meggyújtása előtt a tűzrakó hely környékét meg kell tisztítani a levelektől, faágaktól azért, hogy a tűz ne terjedhessen át az erdőre;
- nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut;
- fel kell készülni a tűz eloltására, ha feltámadna a szél, gondoskodni kell arról, hogy készenlétben legyen a tűz oltására alkalmas anyag, eszköz (pl. víz, homok, lapát),
- a tüzelés befejezését követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy elaludt, távozás előtt lehetőleg földet kell szórni a hamura.

Erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetés

Az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó (vágástéri hulladék) égetésre csak az erdőgazdálkodó – annak hiányában az erdő jogszerű használója – **írásbeli engedélye** birtokában lévő személy jogosult. Felhívjuk az erdőgazdálkodók figyelmét, hogy az erdőgazdálkodási tevékenység keretében végzett égetés **alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység**nek minősül, melyet előzetesen az illetékes katasztrófavédelmi igazgatósághoz (bejelentes.baranya@katved.gov.hu) be kell jelenteni.

Az **erdőterületen végzett égetés részletes szabályait** a 4/2008 (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § tartalmazza. Védett természeti területen lévő erdőben - a kijelölt és a kiépített tűzrakó hely kivételével - tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges.

Tűzgyújtási tilalom

Fokozott tűzveszély esetén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatósága **TŰZGYÚJTÁSI TILALMAT** rendelhet el, hirdethet ki.

Tűzgyújtási tilalom idején TILOS TÜZET GYÚJTANI az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezektől mért 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon!

Ide kell érteni a felsorolt területeken található tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag és gazégetést is.

A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély időszaka) megállapítására vonatkozó körülményeket a NÉBIH EI minden nap értékeli, és egyeztetve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal dönt arról, hogy a következő napon szükséges-e tűzgyújtási tilalom kihirdetése, vagy nem. **A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) a közzétételtől a visszavonásig (a helyzetben bekövetkezett változás kihirdetéséig) él.** Az alábbi honlapokon napi frissítéssel megtekinthető, hogy van-e érvényben tűzgyújtási tilalom (megállapított fokozott tűzveszély).

https://portal.nebih.gov.hu/tuzgyujtasi-tilalom

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és számos egyéb hasznos információval a www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhető szakmai honlapok tájékoztatnak.

H-7630 Pécs, Engel János u. 1. ✉: 7602 Pécs, Pf.: 326

BARANYA VÁRMEGYEI TŰZMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG

Avar és kerti hulladék égetése

Belterületi, valamint a **külterületen lévő zártkerti ingatlanok** használata során keletkezett kerti hulladék égetése alapvetően tilos. A tiltás alól **az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ebben szabályozza az égetés feltételeit,** körülményeit. A helyi önkormányzatnál kell érdeklődni, hogy mikor lehet a kertben égetni. **Amennyiben nincs ilyen rendelete az önkormányzatnak, abban az esetben nem szabad avart és kerti hulladékot égetni.** Az ilyen égetés helyett lehullott falevelek, ágak összegyűjtésekor, fűnyíráskor is fontos, hogy odafigyeljünk a környezettudatosságra, és a **zöldhulladék-gyűjtést válasszuk!**

Elektromos vezetékek alatt, és azok 5 méteres közelségében a tűzgyújtás tilos!

Tarlóégetés

Kizárólag csak akkor, ha azt jogszabály lehetővé teszi, az ingatlan tulajdonosa, használója lábon álló növényzet vagy tarlóégetést végezhet az alábbiak betartásával:

- minden oldalról egyidejű felgyújtás tilos; lábon álló gabonatábla mellett égetni tilos;
- megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, tárcsázni; a fasorok, facsoportok védelmére legalább 6 méteres védősávot kell biztosítani;
- 10 ha-nál nagyobb területen csak szakaszosan végezhető az égetés;
- tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és mezőgazdasági vontatót ekével, tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.

A hatályos jogi szabályozás alapján alapvetően tiltott, továbbá tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás

A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata **nem tiltott a tűzgyújtási tilalom idején sem.**

Az ilyen - nyílt lángú - berendezések, eszközök használata, tűz gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési szabályok betartását követeli meg. Ezek röviden a következők:

- az éghető vagy robbanásveszélyes anyag eltávolításával gondoskodni kell róla, hogy az a környezetre ne okozzon gyújtásveszélyt;
- nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, még ki nem hűlt parazsat, hamut;
- gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz készenlétben tartására, pl. víz, homok;
- a tevékenység befejezését követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy elaludt.

Erdő- és vegetációtűz megelőzés alapszabályai

A tüzek 99 százaléka emberi tevékenységre vezethető vissza, ezért a legjobb védekezés az odafigyelés.

eldobni ≤ 1 másodperc
eloltani ≥ 100 óra
helyreállítani ≥ 100 év

Kérjük, segítsék az erdészek illetve a katasztrófavédelem munkáját és figyeljenek az alábbiakra:

- **Soha ne dobjanak el égő cigarettacsikket!**
- **Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtsanak tüzet!**
- **Gondosan oltsák el a tüzet, használjanak hozzá vizet, vagy legalább 5 centiméter földet, máskülönben a szél visszagyújtja!**
- **Igyekezzenek a kertekben csak akkora tüzet rakni, amiből a szél nem tud elvinni izzó zsarátnokokat!**
- **Tartsák be a tűzgyújtási tilalom szabályait!**
- **Soha ne hagyják a szabadtéri tüzet őrizetlenül!**

H-7630 Pécs, Engel János u. 1. ✉: 7602 Pécs, Pf.: 326

BARANYA VÁRMEGYEI TŰZMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG

Terménynszárító berendezésekben keletkező tüzek megelőzése

A betakarítási munkákat követően, terménynszárító berendezések működésével összefüggésben keletkezett tüzek megelőzése érdekében a Baranya Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság a következő tájékoztatóban foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat.

Terménynszárító berendezéssel történő szárítás esetén a tűzvédelmi előírások megtartásáért, és annak folyamatos üzemelés közbeni ellenőrzéséért az üzemeltető és a kezelő személyzet a felelős. A szárítóberendezés üzemeltetése során a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban foglaltakat, és a gyártó kezelési utasítását figyelembe kell venni. A kezelési utasításban meghatározott nagyobb teljesítmény melletti üzemeltetés fokozza a tűz kialakulásának kockázatát.

A terménynszárító berendezések vonatkozásában tűzoltó készülék készenlétben tartása szükséges, amely a gázüzemű és az olajüzemű terménynszárítók esetében az alábbiak szerint alakul:

Gázüzemű terménynszárító berendezések esetében a tüzelőberendezés helységénél – a helyiségből és kívülről a helyiség érintése nélkül egyaránt jól megközelíthető módon az alábbi tűzoltó készülékeket javasolt készenlétben tartani:*

- 233 kW összteljesítmény alatt külön a gázfogyasztó készülékhez nem szükséges;
- 233-580 kW összteljesítményhez 1 db 55 A, 233 B, C vizsgálati egységtűz oltására alkalmas;
- 580-1160 kW összteljesítményhez 2 db 55 A, 233 B, C vizsgálati egységtűz oltására alkalmas;
- 1160-5800 kW összteljesítményhez 4 db 55 A, 233 B, C vizsgálati egységtűz oltására alkalmas;
- 5800 kW összteljesítményen felül 1 db 50 kg-os porral oltó és 4 db 55 A, és 233 B, C vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

* Figyelemmel arra, hogy a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III.21.) NGM rendelet hatályát vesztette 2020. 03. 12. napján, ezért a fenti javaslat csak irányadónak tekinthető.

Olajüzemű terménynszárítók esetében:

- 2-3 kg/óra olajfogyasztás esetén 1 db 43 A, 233 B, C vizsgálati egységtűz oltására alkalmas;
- 3-5 kg/óra olajfogyasztás esetén 2 db 43 A, 233 B, C vizsgálati egységtűz oltására alkalmas;
- 5-50 kg/óra olajfogyasztás esetén 2 db 55 A, 233 B, C vizsgálati egységtűz oltására alkalmas;
- 50-100 kg/óra olajfogyasztás esetén 3 db 55 A, 233 B, C vizsgálati egységtűz oltására alkalmas;
- 100-500 kg/óra olajfogyasztás esetén 4 db 55 A, 233 B, C vizsgálati egységtűz oltására alkalmas;

H-7630 Pécs, Engel János u. 1. ✉: 7602 Pécs, Pf.: 326.

- 500 kg/óra feletti olajfogyasztás esetén 1 db A III, B vagy 4 db 55 A, 233 B, C vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

A tűzoltó készülékek készenlétben tartásán túl az üzemeltetőt további jogszabályi előírások megtartása is terheli, amelyeket az alábbiak szerint foglalunk össze:

A felhasználó köteles a gázfelhasználó technológia műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés évét követő első évben és ezt követően évente elvégeztetni. A műszaki-biztonsági felülvizsgálat során az üzembe helyezéskor hatályos műszaki-biztonsági szabályoknak való megfelelését, továbbá a biztonságos üzemeltetést befolyásoló feltételeket ellenőrzi a felülvizsgálatot végző gázszerelő, aki erről jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet a felhasználó köteles a következő felülvizsgálatot követő 30 napig megőrizni.

A villamos berendezések használatbavételét követően, a berendezés üzemeltetője, a 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként, egyéb esetben legalább 6 évenként a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból a 300 kilogrammnál vagy 300 liter mennyiségnél több fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként, egyéb esetben legalább 6 évenként, a villámvédelem (LPS és SMP) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja, valamint sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát az LPS I és LPS II fokozat esetén legalább 3 évenként, egyéb esetben legalább 6 évenként, és a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.

A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.

Egy kis odafigyeléssel megelőzhetőek a tragédiák!